ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗ.ТРЕБ.В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТН...

Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии								
Часто встречающиеся нарушения в части атомных станций								
1	Несоответствие отчета по обоснованию безопасности (ООБ АС) реальному состояния энергоблока (имеются расхождения, влияющие на безопасность АС, между информацией, содержащейся в ООБ АС и проекте АС, и реализацией проекта АС в части отдельного оборудования).	НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	10	1 кв. 2022 г.
2	Не выполнение программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС в	НП-090-11 «Требования к программам обеспечения	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	14	2 кв. 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	части управления документацией, соблюдения условий действия лицензий.	качества для объектов использования атомной энергии»						
Часто встречающиеся нарушения в части исследовательских ядерных установок								
3	Отсутствие корректировки документов по эксплуатации ИЯУ (в том числе отчета по обоснованию безопасности, Общей программы обеспечения качества при эксплуатации ИЯУ, Технологического регламента эксплуатации ИЯР, инструкции по техническому обслуживанию ТО1, ТО2 системы аварийного бесперебойного питания, инструкции по эксплуатации системы спецканализации и спецводоочистки) с учетом полученного опыта эксплуатации ИР, введения в действие новых нормативных документов, внесения изменений в технологические системы и	НП-009-17 «Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	6	4 кв. 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оборудование РУ и пересмотра документов раз в пять лет.							
4	Отсутствие корректировки эксплуатационной документации, регламентирующей обращение с РАО (например, Регламента по ведению технологического процесса переработки и кондиционирования радиоактивных отходов)	НП-058-14	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	3	1 кв. 2022 г.
Часто встречающиеся нарушения в части осуществления государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии								
5	Отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.	ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	678	3 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах								
6	Эксплуатация радиационных источников после завершения назначенного (проектного) или продленного срока эксплуатации	п. 78, 99 НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства, отсутствие у организаций финансовых ресурсов	12	1 кв. 2021 г.
7	Несоблюдение требований к	разделы III и IV НП-090-11 «Требования к программам	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны	32	1 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	содержанию программ обеспечения качества	обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»				руководства, низкая исполнительская дисциплина		
8	Несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии	п. 67, 68 НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»	ч. 1, 3 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	85	1 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла								
9	Не разработана организационно-распорядительная документация, эксплуатационная документация, регламентирующая порядок проведения регламентных работ	п. 3.9 НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)»	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	15	1 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты:								
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов								
10	В Инструкции по учету и контролю ЯМ не определен перечень объектов применения средств контроля доступа (систем наблюдения), ответственное лицо за учет и контроль ЯМ в зоне баланса материалов (далее – ЗБМ) не назначено приказом руководителя	пп. 5-13,18-29, 41-64, 94-119 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	43	1 кв. 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организации, после перерегистрации ЗБМ не разработаны инструкции по учету и контролю ЯМ.							
11	Планы мероприятий по устранению причин аномалий и предотвращению их повторного возникновения не выполнены в полном объеме, в установленные сроки, в журналах нет отметки об административном контроле.	пп. 13, 41-61, 84-85, 103-104 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	22	1 кв. 2022 г.
12	При проведении годовой физической инвентаризации ЯМ не было проверено наличие учетных единиц, не соблюдены установленные сроки представления отчетных документов, оформленных по результатам годовой физической инвентаризации, не проводилась проверка соответствия данных списка наличного количества и данных учетных документов.	пп. 70-78, 85-87 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	17	2 кв. 2021 г.
13	Должностные лица и персонал, ответственные за осуществление учета и	пп. 121, 122 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень	10	4 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контроля ЯМ, не проходили обучение и проверку знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии раз в три года, ответственные за организацию учета и контроля ЯМ в организации не проходили переподготовку или повышение квалификации раз в пять лет, руководящий персонал организации, обеспечивающий учет и контроль ЯМ, не имеет разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии.					квалификации персонала по УК		
14	Не разработаны расчетные методики, в программе измерений ЯМ не приведены формы и не указаны сроки составления документов, в которых регистрируются результаты измерений, не соблюдены сроки периодической поверки средств измерений, не определен вид и объем подтверждающих измерений учетных	пп. 55, 57, 58 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	9	4 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	единиц при передаче ЯМ в ЗБМ.							
15	Используемые пломбы не соответствуют требованиям действующих национальных стандартов, акт утилизации пломб составлен не на основании данных журналов утилизаций пломб, в перечень объектов пломбирования не включено оборудование, содержащее ЯМ, в ЗБМ не установлены пломбы на оборудование, где имеются ЯМ.	пп. 46-56 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	21	3 кв. 2021 г.
16	Не соблюдаются сроки уведомления Ростехнадзора о создании, ликвидации ЗБМ или об изменении границ ЗБМ, не разработаны Структура и описание ЗБМ или не пересмотрены в установленные сроки	пп. 12, 27-29, 41 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	15	3 кв. 2022 г.
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов								
17	Не разработано положение по учёту и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – УК РВ и РАО),	пп. 6-37, 69-74 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	86	2 кв. 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	не установлена категория радиационной опасности закрытых радионуклидных источников (далее – ЗРИ) в паспортах (сертификатах) на ЗРИ либо в отдельных документах, инструкция по УК РВ и РАО не пересматривалась с установленной периодичностью							
18	Не ведется журнал учета РВ, в журнал учета РВ не внесены сведения об операциях, проведенных с РВ, исправления в учетных документах производятся с использованием корректирующей жидкости, без оформления новой записи, несвоевременно осуществляется предоставление отчетных документов в информационно-аналитические центры	пп. 14-16, 28-29, 72-79 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	46	2 кв. 2022 г.
19	Руководящий персонал организации не имеет разрешения на право ведения работ в области использования	пп. 83-85 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	23	1 кв. 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	атомной энергии, должностные лица, ответственные за УК РВ и РАО, не проходят обучение и проверку знаний	веществ и радиоактивных отходов в организации»						
20	В перечень объектов пломбирования не включено оборудование, содержащее РВ и РАО, отсутствуют пломбы на сейфах и в местах доступа к оборудованию, нарушена периодичность установки пломб, отсутствует документальное подтверждение результатов проверки состояния и целостности пломб в период между проведением инвентаризаций.	пп. 25-30 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	24	3 кв. 2021 г.
21	Инвентаризация РВ и РАО проводится в структурных подразделениях с нарушением установленного в организации порядка, отсутствует акт проведения инвентаризации.	пп. 51-63 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	22	3 кв. 2021 г.
2	ЗРИ с истекшим назначенным сроком службы не переведены	п. 3, 20 НП-067-16	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Низкая	Легкой тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень	11	4 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в категорию РАО, не поставлены на учет образовавшиеся РАО.	«Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»				квалификации персонала по УК		
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах								
23	Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также контрольно-пропускные пункты (далее – КПП) и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны	пп. 20, 22, 25, 37, 50-56, 58, 64-67, 72-74, 79, 80, 81, 84, 85, 87-89, 110 «Требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 646	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ, отсутствие у организации финансовых ресурсов	38	1 кв. 2021 г.
24	Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции)	п. 46 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	43	2 кв. 2021 г.
25	На отдельных участках охраняемых зон (защищенных и	пп. 63-90 НП-083-15	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень	23	1 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	внутренних) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по предназначению	«Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»				квалификации персонала ФЗ, отсутствие у организации финансовых ресурсов		
26	Оборудование контрольно-пропускных пунктов для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла)	пп. 109-112 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ, отсутствие у организаций финансовых ресурсов	20	1 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Подготовка и допуск к эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты персонала физической защиты, периодичность проверки знаний им правил эксплуатации и безопасности осуществляется с нарушениями требований норм и правил	пп. 98-105 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	9	2 кв. 2021 г.
28	Двери и стекла окон пунктов управления системы физической защиты не обеспечивают защиту персонала физической защиты от поражения огнем стрелкового оружия, определенного в модели нарушителей	п. 117 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	8	1 кв. 2021 г.
29	Оценка эффективности системы физической защиты на объекте проведена с отступлениями от положений нормативных документов	пп. 35-40 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	10	1 кв. 2021 г.
30	Анализ уязвимости системы физической защиты на объекте проведен с отступлениями от положений	пп. 26-30 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	7	1 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нормативных документов	и пунктов хранения ядерных материалов»						
31	В помещении центрального пункта управления смена операторов находится не постоянно, и/или смена операторов составляет менее 2 человек	п. 50 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	4	2 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах								
32	Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также КПП и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны.	п.п. 20-110 «Требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2017 № 646	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов	38	3 кв. 2021 г.
33	Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции).	п. 46 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	43	3 кв. 2021 г.
34	На отдельных участках охраняемых	пп. 63-90 НП-083-15	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и	23	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	зон (защищенных и внутренних), а также в категорированных зданиях (сооружениях) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по предназначению.	«Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»				низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов		
35	Оборудование КПП для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла).	пп. 109-112 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов	20	1 кв. 2021 г.
36	Оценка эффективности	пп. 35-40 НП-083-15	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и	10	4 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	системы физической защиты на объекте проведена с отступлениями от положений нормативных документов.	«Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»				низкий уровень квалификации персонала ФЗ		
37	Подготовка и допуск к эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты персонала физической защиты, периодичность проверки знаний им правил эксплуатации и безопасности осуществляется с нарушениями требований норм и правил.	пп. 98-105 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	9	4 кв. 2021 г.
38	Двери и стекла окон пунктов управления системы физической защиты не обеспечивают защиту персонала физической защиты от поражения огнем стрелкового оружия, определенного в модели нарушителей.	пп. 117 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	8	4 кв. 2021 г.
39	Анализ уязвимости системы физической защиты на объекте проведён с отступлениями от положений нормативных документов.	пп. 26-30 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.	7	4 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федеральный государственный энергетический надзор, федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений								
Часто встречающиеся нарушения в отношении генерирующих объектов, энергоустановок потребителей и объектов электросетевого хозяйства								
40	Не соблюдается периодичность выполнения планово-предупредительных ремонтов электрооборудования	п.п.1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (далее – ПТЭ ЭСиС)	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	82	4 кв. 2020 г.
41	Не в полном объеме проводятся работы в соответствии с разработанными и утвержденными годовыми планами-графиками технического обслуживания	п.п.1.6, 1.9.16, 4.1.52, 4.7.13, 5.1.41, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.13 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	76	4 кв. 2020 г.
42	Не проводится техническое освидетельствование зданий, сооружений и оборудования	п.п.1.5.1, 1.5.2, 1.5.7, 2.2.1, 3.1.41 ПТЭ ЭСиС Правила проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 14 мая	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	867	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2019 г. № 465 (далее – ПТО)						
43	Несоблюдение водно-химического режима на оборудовании ТЭС, теплогенерирующих установках и тепловых сетях	п.4.8 ПТЭ ЭСиС п.12 Правил технической эксплуатации тепловых энер-гоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – ПТЭ ТЭ)	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	319	4 кв. 2020 г.
44	Наличие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации	п.п.2.5.1, 9.18, 13.2, 13.6 ПТЭ ТЭ ППТО	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	466	4 кв. 2020 г.
45	Невыполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии	п.п.2.7.1, 2.7.3, 3.3.29, 6.2.41, 6.2.42 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	1414	2 кв. 2021 г.
46	Нарушение целостности изоляции оборудования ТЭС, теплогенерирующих установок, тепловых сетей	п.п.4.2.2, 4.9.11, 4.12.19 ПТЭ ЭСиС п.п.4.2.53, 4.3.8, 5.2.5, 5.2.14, 5.2.15, 6.1.33 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению	699	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						безопасности энергоустановок		
47	Состояние приёмных ёмкостей и резервуаров для хранения основного, резервного (аварийного) жидкого топлива на источниках тепловой энергии, не отвечает требованиям безопасности	п.п.4.1.25, 4.1.32, 4.1.33, 4.11.10 ПТЭ ЭСиС п.п.4.2.21, 4.2.24, 4.2.29, 4.2.30 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	22	4 кв. 2020 г.
48	Не проводятся плановые ремонты и испытания оборудования в установленные техническими нормами сроки (ремонты выполняются по факту выхода из строя оборудования)	ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	398	4 кв. 2021 г.
49	Не проведены противоаварийные тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 февраля 2000 г. № 49 (зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2000 г. № 2150)	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	148	4 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Не соблюдается выполнение требований инструкций и других нормативно-технических документов при эксплуатации оборудования, зданий и сооружений	ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	287	4 кв. 2021 г.
51	Не соблюдается защита оборудования от попадания воды	ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	103	4 кв. 2021 г.
52	Не нанесены предупреждающие знаки и диспетчерские наименования	ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	137	4 кв. 2021 г.
53	Не проводятся режимно-наладочные испытания не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе	п. 5.3.7 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	1056	4 кв. 2021 г.
54	Не проводиться инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации – один	п. 3.3.14 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	804	4 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	раз в 3 года в период летнего отключения котлов							
55	Не проводятся испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь с периодичностью 1 раз в 5 лет	п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительна я работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	465	4 кв. 2021 г.
56	Не соблюдение сроков или отсутствие проведения проверки знаний персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также электротехнического и электротехнологическ ого персонала	п.п. 2.2.2, 2.3.15, 2.3.20 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительна я работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	514	4 кв. 2021 г.
57	Не проводится теплотехнические	п.п. 2.6.3, 5.3.4, 5.3.7, 6.2.13 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительна я работа	636	4 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	испытания на тепловых энергоустановках					руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок		
58	В котельных установлены КИПиА (манометры, термометры), не прошедшие поверку в установленном порядке	п.п. 2.9.1, 2.9.2, 2.9.11 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	186	4 кв. 2021 г.
59	Отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями	п. 2.8.1 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	121	4 кв. 2021 г.
60	Отсутствует свободный доступ к теплотрассе надземной прокладки, а именно: в местах прокладки теплотрассы произрастают многолетние кустарники и деревья	п. 6.1.8 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	114	4 кв. 2021 г.
61	Не защищены антикоррозионным покрытием металлоконструкции	п. 4.12.18 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	130	4 кв. 2021 г.
62	Допущена эксплуатация зданий и	п. 1.5.2 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек	1315	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений по истечении установленного срока эксплуатации без проведения своевременного технического освидетельствования					(финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение		
63	Не выполняются требования по проведению комплексного обследования строительных конструкций основных производственных зданий и сооружений по истечении 25 лет эксплуатации, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций	п. 2.2.1 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	555	2 кв. 2021 г.
64	Допущена эксплуатация зданий и сооружений электросетевого хозяйства с дефектами строительных конструкций	п.п. 2.2.1, 2.2.8 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной	3399	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						ответственностью за его несоблюдение		
65	Не организован контроль за состоянием оборудования в части планирования ремонтных работ. Допущены нарушения периодичности проведения ремонтов оборудования. Энергообъекты не располагают запасными частями, материалами и обменным фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов ремонта	п.п. 1.1.3, 1.6.1, 1.6.3 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	902	1 кв. 2021 г.
66	Нарушаются объем и нормы испытаний электрооборудования	п. 5.4.30 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	804	1 кв. 2021 г.
67	Не осуществляется контроль за состоянием заземляющих устройств. Не проводится измерение сопротивления заземляющих устройств, выборочная проверка состояния элементов заземлителей в земле, проверка коррозионного	п.п. 5.10.6, 5.10.7, 5.10.9 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	3164	3 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	состояния заземлителей							
68	Маслоприемники, маслосборники, гравийные подсыпки, дренажи и маслоотводы не поддерживаются в исправном состоянии	п. 5.4.7 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	2621	2 кв. 2021 г.
69	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов	п. 5.4.14 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	2701	2 кв. 2021 г.
70	Уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах не содержится в пределах шкалы маслоуказателя при максимальном и минимальном значениях температуры окружающего воздуха	п. 5.4.8 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	450	3 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Не обеспечивается поддержание ширины просек ВЛ в размерах, предусмотренных нормативно-техническими документами, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами	п.п. 5.7.1, 5.7.17, 5.7.8 ПТЭ ЭСиС, п.п. 21, 23 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160	ст. 9.8, 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	4388	2 кв. 2021 г.
72	Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов	п. 1.2.6 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.9 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	169	3 кв. 2021 г.
73	Не организован учет и контроль за содержанием средств защиты	п. 1.1.7 ПТЭ ЭСиС, п. 1.4.2 СО 153-34.03.603-2003	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	145	3 кв. 2021 г.
74	Персонал не доукомплектован средствами защиты, средствами пожаротушения, инструментом, приспособлениями, необходимой для производства ремонтных работ оснасткой, а также	п.п. 1.6.18, 1.7.2, 1.7.8, 5.4.1, 5.4.13 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	214	3 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производственными инструкциями							
75	Не производится при эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должным образом техническое обслуживание и текущий ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Не обеспечивается содержание ВЛ в исправном состоянии (недопустимое загнивание деревянных стоек опор ВЛ, недопустимый наклон опор, отсутствие необходимых надписей на опорах)	п.п. 1.1.7, 5.7.1, 5.7.5, 5.7.16 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	6856	1 кв. 2021 г.
76	Расстояние от проводов при наибольшей стреле их провеса или наибольшем отклонении до деревьев, кустов и прочей растительности менее допустимого	п.п. 1.1.7, 5.7.16 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	617	2 кв. 2021 г.
77	Не заперты привода линейных/ подстанционных разъединителей на ВЛ	п.п. 1.1.7, 5.4.11 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	210	3 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	Не в полном объеме представлена техническая документация. Отсутствуют или не актуализируются электрические схемы, технические паспорта на энергооборудование, ВЛ и КЛ, отсутствуют акты технического освидетельствования электрооборудования, протоколы измерений и т.д.	п.п. 1.1.7, 1.7.1 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	900	1 кв. 2021 г.
79	Разрушение, повреждение (сколы, трещины) железобетонных несгораемых плит перекрытий кабельных каналов	п.п. 1.1.7, 5.4.6 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	144	3 кв. 2021 г.
80	Не в полном объеме проводится работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации	п.п. 1.3.4 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	82	1 кв. 2021 г.
81	В распределительных устройствах ТП двери ячеек без запирающих устройств	п.п. 1.1.3, 1.1.7, 1.1.9, 5.4.11 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	538	3 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Отсутствует расцветка фаз на металлических частях корпуса	п.п. 5.4.14 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	189	2 кв. 2021 г.
83	На кабельных линиях отсутствуют бирки с информацией о марке, сечении, напряжении кабелей	п.п. 5.8.9 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	279	3 кв. 2021 г.
84	Допускаются течи масла на маслонаполненном оборудовании	п.п. 1.1.7, 5.4.1, 5.4.8 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	799	2 кв. 2021 г.
85	Не окрашиваются рукоятки приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи	п. 5.4.12 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	410	2 кв. 2021 г.
86	Неисправно освещение (рабочее, аварийное и эвакуационное освещение во всех помещениях, на рабочих местах и на открытой территории не обеспечивает освещенность согласно установленным требованиям. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской)	п. 5.12.1 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	408	3 кв. 2021 г.
87	Металлические конструкции имеют следы коррозии металла	п.п. 1.1.7, 1.1.9, 2.2.11 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	1880	2 кв. 2021 г. кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Неисправны устройства контроля увлажнения трансформаторного масла (темный цвет силикагеля)	п.п. 5.3.1, 5.3.23 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	1786	3 кв. 2021 г.
89	Не обеспечены необходимые профилактические испытания и измерения электрооборудования и электроустановок	п.п. 1.2.2. 2.2.38, 2.3.12, 2.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (далее – ПТЭЭП)	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	В результате бездействия юридических и должностных лиц	909	1 кв. 2021 г.
90	Не проводятся ремонты, техобслуживание электроустановок и оборудования, отсутствует планирование ремонтов	п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1, 1.6.3, 2.2.17 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	В результате бездействия юридических и должностных лиц	752	2 кв. 2021 г.
91	Электроустановки не укомплектованы испытанными, готовыми к применению защитными средствами согласно норм комплектования Отсутствует «Журнал учета и содержания средств защиты»	п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, п.1.4.4 приложения №8 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	В результате бездействия юридических и должностных лиц	546	1 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Не назначен или отсутствует приказ о назначении ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	В результате бездействия юридических и должностных лиц	165	1 кв. 2021 г.
93	Не проводится своевременно проверка знаний по электробезопасности	п. 1.4.3. ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	719	1 кв. 2021 г.
94	Не обеспечена эксплуатация электроустановок подготовленным электротехническим персоналом (не проводятся обязательные формы работы (стажировка, дублирование, допуск к самостоятельной работе)	п.п. 1.2.1, 1.4.5 ПТЭЭП,	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	516	1 кв. 2021 г.
95	Не организовано оперативное обслуживание электроустановок, на рабочих местах оперативного персонала отсутствует, не пересматривается оперативная документация, оперативные, эксплуатационные электрические схемы	п.п. 1.2.6, 1.5.18, 1.8.9 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	6718	2 кв. 2021 г.
96	В вводно-распределительных	п. 2.2.14 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа	1287	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	устройствах (ВРУ) на ключах, кнопках и рукоятках управления нет надписей, указывающих операцию, для которой они предназначены					руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок		
97	В щитовой применяются некалиброванные плавкие вставки и отсутствует запас плавких вставок	п. 2.2.16 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	318	1 кв. 2021 г.
98	Распорядительным документом руководителя не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н, (зарегистрировано в Минюсте России от 30 декабря 2020 г. № 61957)	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	116	1 кв. 2021 г.
99	Не проводится проверка заземляющего устройства со вскрытием грунта 1 раз в 12 лет	п. 2.7.10 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	497	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Не пересмотрены в установленные сроки должностные инструкции и инструкции по охране труда	п. 1.8.8 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	197	1 кв. 2021 г.
101	Не предохранены от коррозии и не окрашены в чёрный цвет открыто проложенные заземляющие проводники	п. 2.7.7 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	816	2 кв. 2021 г.
102	Замаслена гравийная подсыпка трансформаторов	п. 2.1.7 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	904	2 кв. 2021 г.
103	Отсутствие бирок на открыто проложенных кабелях	п. 2.4.5 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	4193	1 кв. 2021 г.
104	Отсутствует заземление электроустановки, подлежащей заземлению	п. 2.7.6 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной	224	1 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						эксплуатации энергоустановок		
105	Отсутствует исполнительная рабочая схема первичных и вторичных электрических соединений (однолинейная схема электроснабжения)	п.п. 1.2.6, 1.8.1, 1.8.5 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	1395	1 кв. 2021 г.
106	Отсутствуют должностные инструкции на ответственного за электрохозяйство и его заместителя	п.п. 1.8.1, 1.8.7, 1.8.8 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	1698	1 кв. 2021 г.
107	Не уплотнены огнеупорным материалом места захода (выхода) кабелей из кабельных каналов (лотков)	п. 2.2.11 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	852	2 кв. 2021 г.
108	Отсутствует запирающие устройства и ограждения в распределительных устройствах	п. 2.2.11 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	612	2 кв. 2021 г.
109	Не выполнены требования по нанесению надписей, указывающих диспетчерское	п. 2.2.20 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению	1345	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование на дверях распределительных щитов					безопасной эксплуатации энергоустановок		
110	Не обеспечено в организации отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения	п. 2.12.3 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	742	2 кв. 2021 г.
111	Отсутствуют бирки на кабельных линиях	п. 2.4.5 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	542	1 кв. 2021 г.
112	Не обеспечено в организации наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети	п. 1.5.18 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	345	1 кв. 2021 г.
113	Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии	п. 2.7.7 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	681	2 кв. 2021 г.
114	Не составляются паспорта на заземляющие устройства	п. 2.7.15 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала	515	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок		
115	Не разработан перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	п. 2.7.15 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	515	1 кв. 2021 г.
116	Не проводится Техническое освидетельствование электротехнического оборудования электрооборудования по истечении срока службы, установленного нормативно-технической документацией для оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации	п. 1.6.7 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	1315	1 кв. 2021 г.
117	Не установлен порядок допуска в эксплуатацию и подключение новых и реконструированных электроустановок	глава 1.3 ПТЭЭП, постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	715	4 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»						
118	Уровень масла в расширителе трансформатора (реактора) не соответствует норме	п. 2.1.4 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	702	2 кв. 2021 г.
119	На дверях трансформаторных пунктов и камер с наружной и внутренней стороны отсутствуют подстанционные номера трансформаторов, а также с наружной стороны отсутствуют предупреждающие знаки. Двери не закрыты на замок	п. 2.1.8 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	329	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения в отношении гидротехнических сооружений								
120	Отсутствует должный контроль (мониторинг) за состоянием ГТС согласно проекту мониторинга безопасности ГТС, а именно осмотр и обход ГТС	Ст. 9 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»	Ст.9.2. КоАП РФ	Средняя	Средняя тяжесть	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	85	1, 2, 4 кв. 2022 г.
121	Отсутствует утвержденная декларация безопасности гидротехнического сооружения	Ст. 9, 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»	Ст. 9.2. КоАП РФ	Средняя	Средняя тяжесть	высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	4 3	1 кв. 2022 г.
122	Не внесены сведения о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений	Статья 7 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»	Ст. 9.2. КоАП РФ	Средняя	Средняя тяжесть	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	4 2	1 кв. 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	Не разработаны правила эксплуатации ГТС	Ст. 9 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»	Ст. 9.2 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Отсутствие финансирования	62	1, 2, 3, 4 кв. 2022 г.
124	Отсутствует должный контроль (мониторинг) за состоянием ГТС согласно проекту мониторинга безопасности ГТС, а именно осмотр и обход ГТС	Ст. 9 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»	Ст.9.2. КоАП РФ	Средняя	Средняя тяжесть	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	85	1, 2, 4 кв. 2022 г.
Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии)								
Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора								
125	Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство, либо после окончания срока имеющегося разрешения, в случае если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального	ст. 51, ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.5 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства)	117	I-IV квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительства предусмотрено получение разрешений на строительство							
126	Нарушение установленного порядка строительства в том числе: - застройщик или технический заказчик заблаговременно, не менее чем за 7 рабочих дней до начала строительства, не направил извещение о начале строительства; - не извещение территориального органа Ростехнадзора о завершении работ, подлежащих проверке; - приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции объектов капитального	ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.4 КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	п.п. 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	107	I-IV квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительства осуществляется должностным лицом сведения, о котором не включены в национальный реестр специалистов в области строительства							
127	Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий), стандартизации или требований специальных технических условий при строительстве объектов капитального строительства, в том числе: - нарушение требований технических регламентов; - применение строительных материалов, отличных от предусмотренных требованиями	ст. 48, 49, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	ст. 9.4 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средней тяжести, тяжкая	п.п. 4, 6 (иные недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство., низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов)	28924	I-IV квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проектной и разработанной на ее основе рабочей документации; - отклонение от технологии производства работ, установленной нормативной и проектной и разработанной на ее основе рабочей документации; - несоответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и разработанной на ее основе рабочей документации (в том числе, нарушения санитарных, противопожарных норм и экологии); - нарушения по организации строительной площадки предусмотренных требованиями проектной и разработанной на ее основе рабочей документации (ПОС); - нарушение требований							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пожарной безопасности установленной нормативной и проектной и разработанной на ее основе рабочей документации (ПОС); - нарушение требований в сфере охраны окружающей среды; - нарушение санитарно-эпидемиологических требований.							
128	Нарушение требований к составу и порядку ведения исполнительной документации (журналов работ, актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, исполнительных геодезических схем, актов испытания и	ст. 52, 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации; РД-11-05-2007; РД-11-02-2006	ст. 9.4 КоАП РФ	средняя, низкая	средней тяжести	п.п. 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов)	2606	I-IV квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов) или ее отсутствие							
129	Проектная документация, в которую внесены изменения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства и (или) приводящие к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию,	ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.4 КоАП РФ	высокая	тяжкая	п.п. 5)	174	I-IV квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	не передана для проведения повторной экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Либо отсутствует заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (или его филиала), проводившего экспертизу проектной документации о подтверждении того, что изменения, внесенные в проектную документацию, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.							
130	Эксплуатация объекта капитального строительства без	ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.5 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средняя, тяжкая, средней тяжести	п.п. 5. 6 (иные основания – низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение	128	I-IV квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	разрешения на ввод в эксплуатацию.					требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов)		
131	Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти	ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 19.5 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средняя, тяжкая	п.п. 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство., низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов, длительные сроки	97	I-IV квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации)		
132	Лицом, осуществляющим строительство, нарушается порядок осуществления строительного контроль за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, в том числе: не осуществляется совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность	ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, СП 48.13330.2019	ст. 9.4 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средней тяжести, тяжкая	п.п. 5, 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство., низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	465	I-IV квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допускается выполнение последующих этапов работ без окончания процедуры освидетельствования предыдущих скрытых работ							
133	Не обеспечена консервация объекта капитального строительства после прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев.	ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802	ст. 9.4 КоАП РФ	высокая	тяжкая	п.п. 5	31	I-IV квартал 2021 года
134	Должностные обязанности специалистов по организации строительства исполняют лица, сведения о которых не включены в национальный реестр специалистов в области	ст. 55_5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.4 КоАП РФ	средняя	средняя	п.п. 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих	6	I-IV квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительства, а именно: 1) организация входного контроля проектной документации объекта капитального строительства; 2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства данного объекта капитального строительства; 3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству данного объекта капитального строительства, элементов, конструкций и частей объекта капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их					строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	участков с правом подписи соответствующих документов, что подтверждается не представлением данных документов в ходе проведения проверки.							
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности								
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ								
135	Нарушения паспортов крепления и управления кровлей	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	**1128**	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	Нарушения проектов (паспортов) вентиляции	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	**439**	-
137	Нарушения газового режима	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	**64**	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505						
138	Нарушения на карьерном транспорте	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	**456**	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	Нарушения в электромеханическом хозяйстве	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	**1267**	-
140	Нарушения обращения со взрывчатыми материалами	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	**350**	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505						
141	Нарушения в организации и осуществлении производственного контроля	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Низкий уровень производственного контроля	**2394**	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	Нарушения противопожарной защиты	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	**497**	-
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ								
143	Нарушения установленных требований к хранению и учету взрывчатых материалов	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области	ч. 2. ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	900	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденные Приказом Ростехнадзора от 04 декабря 2020 г. № 494						
144	Нарушения технологии производства взрывных работ	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов	ч. 2. ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	720	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		промышленного назначения» утвержденные Приказом Ростехнадзора от 04 декабря 2020 г. № 494						
145	Нарушения требований промышленной безопасности при изготовлении взрывчатых веществ	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденные Приказом Ростехнадзора от 04 декабря 2020 г. № 494	ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	79	-
146	Нарушения при составлении и	ст. 9. ч. 1. Федерального	ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ)	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная	528	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оформлении проектной и технической документации	закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденные Приказом Ростехнадзора от 04 декабря 2020 г. № 494				организация производства работ		
147	Нарушения установленных требований к хранению и учету взрывчатых материалов	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области	ч. 2. ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	900	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденные Приказом Ростехнадзора от 04 декабря 2020 г. № 494						
148	Нарушения технологии производства взрывных работ	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов	ч. 2. ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	720	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		промышленного назначения» утвержденные Приказом Ростехнадзора от 04 декабря 2020 г. № 494						
Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств								
149	Не проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасном производственном объекте.	ст. 7. ч.2; ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утв. Приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420.	ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ Должностные и юридические лица (20 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно)	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	69	-
150	Не выполнены мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию технических	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных	ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ Должностные и юридические лица (20 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно)	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	устройств, зданий и сооружений, установленные по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности.	производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утв. Приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420.	Приостановление деятельности ТУ и ЗиС на срок до 90 суток	Высокая	Тяжкой тяжести	Низкий уровень производственного контроля	5	
151	Допускается эксплуатация технических устройств без ограждения движущихся частей, которые могут являться источниками опасности травмирования работников.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов». утв. Приказом Ростехнадзора от 9 декабря 2020 № 512	ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ Должностные и юридические лица (20 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно)	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	15	
152	Допускается ведение технологических процессов и (или) работа оборудования, эксплуатация	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов	ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ Должностные и юридические лица (20 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно)	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технических устройств с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации.	получения или применения металлов». утв. Приказом Ростехнадзора от 9 декабря 2020 № 512						
Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ								
153	Нарушения требований по производству маркшейдерских работ	Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) «О недрах». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 "О лицензировании производства маркшейдерских работ"	п.2 ст. 8.10 КоАП РФ	средняя	средней тяжести		880	-
154	Нарушения лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских работ	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 "О лицензировании производства маркшейдерских работ"	п.2 ст. 8.10 КоАП РФ ст. 7.2 КоАП РФ	средняя	средней тяжести		85	-
155	Количество повторных нарушений, установленных требований по ранее выданным предписаниям (на момент проверки)	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997;	ст. 19.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести		31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора и подъёмных сооружениях								
156	Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, а также оборудования не соответствующего требованиям технических регламентов и статье 7 Федерального закона № 116 от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	пункты 212-220 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 и п. 141 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461)	Статья 9.1. КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	6	2 кв. 2021 г.
157	Допуск к работе неквалифицированного персонала, не прошедшего обучение и стажировку,	пункт 228 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных	Статья 9.1. КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая	3	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию	производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 и пп. 23, 26 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461)				производственная дисциплина		
158	Эксплуатация технических устройств с отсутствием автоматики безопасности, предохранительных устройств и технологических защит на ОПО	пункт 218 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под	Статья 9.1. КоАП РФ	Высокая	Высокая	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	4	2 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 и п. 23 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461)						
159	Выполнение ремонтных работ на технических устройствах с применением не прошедших подтверждение соответствия комплектующих, не соответствующих установленным паспортным характеристикам технического устройства	пункты 96-103 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому,	Статья 9.1. КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	4	1 кв. 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536						
160	Нарушение сроков (периодичности) проведения технических освидетельствований, диагностирования оборудования	пункты 394-402 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536	Статья 9.1. КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	4	2 кв. 2021 г.
161	Не осуществление при эксплуатации ОПО, в состав которых входят подъемные сооружения и объекты котлонадзора, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»	Статья 9.1. КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Низкая производственная дисциплина	23	3 кв. 2017 г.
Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса								
162	Невыполнение мероприятий, указанных в	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Высокая	Средней тяжести	Иные	63	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.	безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ)						
163	Эксплуатация технических устройств, применяемых на ОПО, без продления назначенного срока службы для их безопасной эксплуатации	Федеральный закон № 116-ФЗ Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 года № 420 (далее – ФНП № 420).	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Высокая	Средней тяжести	6	29	2021
164	Эксплуатация зданий и сооружений без продления назначенного срока службы их безопасной эксплуатации	Федеральный закон № 116-ФЗ; ФНП № 420.	ч. 1 с. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	6	34	2021
165	Несоответствие информации, указанной в сведениях, характеризующих опасный производственный	Федеральный закон №116-ФЗ	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Средняя	средней тяжести	Иные	32	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объект, фактическому составу объекта							
166	Не обеспечена подготовка и аттестация работников предприятий в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей	Федеральный закон № 116-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365; *Приказ Ростехнадзора* от 04.09. 2020 № *334*	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные	21	2021
167	Невыполнение требований промышленной безопасности при хранении взрывопожароопасных веществ.	Федеральный закон №116-ФЗ «О ФНП «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спец химии» утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №458 (далее – ФНП № 458)	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Высокая	тяжкая	Иные	65	2021
168	Нарушения требований безопасности к заземлению технических устройств	Федеральный закон № 116-ФЗ; *ФНП №* 458	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Средняя	Средней тяжести	иные	10	2021
169	Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК опасных веществ, световая и звуковая сигнализация.	Федеральный закон № 116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Средняя	Средней тяжести	6	25	II квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.						
170	Неверная идентификация опасного производственного объекта спецхимии с занижением класса опасности объекта	Федеральный закон № 116-ФЗ; Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. № 471	ч.1 ст.9.1, КоАП пРФ.	Высокая	Средней тяжести	1	9	2021
171	Нарушение требований безопасной эксплуатации электроустановок	ФНП №458	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	190	2021
172	Отсутствие средств оказания первой помощи	ФНП № 458	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	7	2021
173	Отсутствие системы видеонаблюдения в помещениях, в которых выполняются особо опасные операции	ФНП № 458	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	11	2021
174	Отсутствие проектной документации на опасный производственный объект	Федеральный закон № 116-ФЗ	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	Иные	8	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья								
175	Не внесены изменения или не актуализировано Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в связи с изменениями требований промышленной безопасности к осуществлению производственного контроля	часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ); пункт 5 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утв. постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 (далее – Правила производственного контроля № 2168)	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	17	2021 год
176	Отсутствие технологических регламентов, проектной документации (документации) на объект или не соответствуют требованиям (не отражены в технологической схеме модели,	Части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 6, 9, 10, 11 Федеральных норм и правил «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	Неэффектив-ный производственный контроль	78	2021 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	основные характеристики технологического, аспирационного, транспортного оборудования, средства взрывопредупреждения, взрывозащиты, противоаварийная защита, движение сырья; не отражены сведения о возможных инцидентах в работе и способах их ликвидации)	сырья», утв. приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 (далее – ФНП № 331)						
177	Не разработан или не соответствует обязательным требованиям технический паспорт взрывобезопасности взрывопожароопасного производственного объекта хранения и переработки растительного сырья	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 9, 827, 834 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Не эффективная работа производственного контроля	65	2021 год
178	Не соблюдается пылевой режим, а именно не осуществляется уборка пыли в производственном помещении опасного производственного объекта в соответствии с разработанным планом уборки пыли	части 1 и 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункты 31, 124 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Не эффективная работа произволе твенного контроля	23	2021 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	Частично утрачена и не восстановлена проектная документация	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 6 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	11	I полугодие 2021 года
180	Не установлены взрыворазрядители на нориях, молотковых дробилках, фильтр-циклонах	Части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 43 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжкая	Иные основания	9	I полугодие 2021 года
181	В нарушении требований промышленной безопасности на нориях элеватора не установлено реле контроля скорости	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 46 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	иные основания	55	I полугодие 2021 года
182	В нарушении требований промышленной безопасности на нориях элеватора не установлено устройство сбегания ленты	Часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 46 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести*	иные основания	9	II квартал 2021 года
183	Не установлен датчик подпора на нории, входящий в состав опасного производственного объекта	Часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 46 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	иные основания	41	1 полугодие 2021 года
184	В нарушении требований промышленной безопасности на нориях не установлены автоматически	Часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 47 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	иные основания	17	I полугодие 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при внезапных остановках норий							
185	В нарушении требований промышленной безопасности на нориях не обеспечено наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствие с установленными требованиями	Часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 46 и 47 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	иные основания	17	II полугодие 2021 года
186	При приеме сырья с автомобильного, водного и железнодорожного транспорта не предусмотрена эффективная магнитная защита	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 58 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	6	2021 год
187	При эксплуатации опасных производственных объектах не разработана инструкция по промышленной безопасности с указанием мер по защите от опасных проявлений	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 132 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Высокая	Высокая	Иные	9	2021 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	статического электричества							
188	В нарушении требований промышленной безопасности при установке норий снаружи зданий нории не оборудованы (у головок) площадками с перилами высотой не менее 1 м и лестницами с поручнями высотой подъема не более 6 м и уклоном маршей 60°	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 232 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	7	II квартал 2021
189	Технологическое, транспортное, аспирационное и другое оборудование, а также самотеки, материалопроводы не промаркированы в соответствии с технологической схемой	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 278 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	27	2021 год
190	Специальная площадка для обслуживания головки нории не имеет зашивки внизу на 0,15м	части 1, 2 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; п. 414 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	34	2021
191	Не обеспечено проведение аттестации (в том числе периодической) руководящего состава и инженерно-технических работников	части 1 и 2 статьи 9, статья 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; подпункты а), б) п. 2 Положения об аттестации в области промышленной	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	58	2021 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 1365 (далее – Положение № 1365)						
192	При эксплуатации зданий и сооружений объектов не проводится оценка технического состояния их строительных конструкций, которая заключается в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом перевооружении) функциональному назначению (без проведения экспертизы	части 1, 2 статьи 9, части 1 статьи 13 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (далее – ФНП № 420), пункт 460 ФНП № 331	ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Не эффектов ная работа произволе твенного контроля	57	2021 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	промышленной безопасности)							
193	Неудовлетворительная организация производственного контроля за своевременным и качественным проведением планово-предупредительного ремонта и системы технического обслуживания	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 743-780 ФНП № 331; п.п. к) п. 14 Правил производственного контроля № 2168	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	10	2021 год
194	Все патрубки вентиляторов, дефлекторы, расположенные снаружи металлических силосов, не защищены от атмосферных осадков	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 789 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Лёгкая	Иные	8	2021 год
195	Не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств (не определен срок безопасной эксплуатации), применяемых на опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья	части 1, 2 статьи 9, часть 2 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 4 ФНП № 420, пункта 149 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Не эффективная работа производственного контроля	30	2021 год
196	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (внесения	часть 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ;	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	71	2021 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	пункты 7, 14 и 27 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471; пункт 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371						
197	Отсутствуют эксплуатационная документация (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации) с указанием организацией-изготовителем данных о сроке службы технических устройств,	Части 1 и 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 149 ФНП № 331	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Не эффективная работа производственного контроля	19	2021 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эксплуатируемых на ОПО							
198	Отсутствует огнепреграждающее (пламеотсекающие) устройства	Части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 69, 73 ФНП № 331	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	иные основания	17	2021 год
199	На вентиляторах аспирационных сетей отсутствуют перемычки из проволоки или троса на мягких вставках между вентилятором и присоединяемыми к нему трубами	Части 1 и 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 141, 410 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	средняя тяжесть	иные основания	89	2021 год
200	Не назначается руководителем эксплуатирующей организации должностное лицо, ответственное за техническое состояние, эксплуатацию и своевременный ремонт взрыворазрядителей	части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 817 ФНП № 331	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	иные основания	85	1 полугодие 2021 года
201	Полы не имеют ровного, стойкого к разрушению покрытия, при этом в помещении с пыльными производствами не предусмотрена легкость уборки и малое пылевыделение покрытия.	часть 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 464, 473 ФНП № 331	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	5	2 полугодие 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В полах производственных помещений имеются значительные выбоины							
202	Насадки пожарных рукавов не имеют распылителя в целях предотвращения образования пылевого облака	часть 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 726 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ	Низкая	Легкая	иные основания	5	II квартал 2021 года
203	Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся источником опасности, не ограждены	части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 161 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	п.п. 4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организацион-ных, административных и иных по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственнос-тью за его не соблюдение	12	IV квартал 2021 года
204	Отсутствуют паспорта на взрыворазрядные устройства	части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 9 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	5	2 полугодие 2021 года
205	Не проводится проверка знания действий персонала в предаварийных и аварийных ситуациях.	части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 739 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская	5	2 полугодие 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства		
206	Не выполняются основные задачи производственного контроля, а именно: обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации; анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз; разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных	части 1, 2 статьи 9, части 1, 2 статьи 11 Федерального закона № 116-ФЗ; подпункты а), д) пункта 8, пункты 9, 10, 11, 17 Правил производственно-го контроля № 2168	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ.	средняя	Средней тяжести	иные основания	23	2 полугодие 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также локальных нормативных актов эксплуатирующей организации по вопросам промышленной безопасности; контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; не представлен приказ о назначении ответственного за организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	не представлены документы, по результатам проведенных проверок ответственным за организацию и осуществление производственного контроля							
Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ								
207	Положение о производственном контроле над соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах не содержит: - порядок организации расследования и учета инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; - порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении	Части 1, 2 статьи 9, статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – 116-ФЗ); пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»	Административная ответственность, предусмотренная статьей 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	6	1, 2 квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	работников эксплуатирующей организации; - порядок организации проведения экспертизы промышленной безопасности							
208	Руководители и специалисты организации, эксплуатирующей опасный производственный объект не аттестованы в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязательств.	Ст.9, ст.14.1 116-ФЗ; «Положение об аттестации в области промышленной безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365.	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя*	Средней тяжести*	6**	24	IV квартал 2021 года
209	Допущена эксплуатация опасного производственного объекта при отсутствии проектной документации на строительство, реконструкцию, документации на техническое перевооружение	Ст.8, 9, 13 116-ФЗ;	Административная в соответствии с ч. 1, 2 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средняя	6**	2	2021
210	Допущена эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на	Ст. 7, 9, 13 № 116-ФЗ, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	6**	94	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	опасном производственном объекте: - без оценки соответствия обязательным требованиям технических регламентов, промышленной безопасности до ввода в эксплуатацию; - с истекшим сроком эксплуатации, - отсутствующим сроком эксплуатации, -по истечении срока безопасной эксплуатации, установленной заключением экспертизы промышленной безопасности	«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» от 20.10.2020 № 420 (далее - ФНП № 420)						
211	Не выполнены мероприятия, указанные в экспертизе промышленной безопасности, которые необходимы для дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы	Ст.9 116-ФЗ ФНП № 420	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	4	II квартал
212	Не внесены изменения в сведения, характеризующие ОПО содержащиеся в государственном	пункт 5 статьи 2, пункты 1, 2 статьи 9 № 116-ФЗ; пункт 5 Правил регистрации объектов	Административный штраф по ч.1 ст.9.1, КоАП РФ, или замена штрафа на предупреждение	Легкая	Легкая	Иные	5	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	реестре опасных производственных объектов, а именно: в сведениях, характеризующих ОПО, отсутствует информация об эксплуатируемых технических устройствах, зданиях, сооружениях	в государственном реестре опасных производственных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371; пункты 6, 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471.	если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.					
213	Не обеспечена полнота и достоверность проведенной идентификации, и достоверность сведений, характеризующих ОПО в части: - железнодорожных вагонов используемых для транспортирования опасных веществ; - железнодорожных путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ	ст. 2 116-ФЗ; п.5 Постановления Правительства РФ «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» от 24.11.1998 № 1371; п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов,	Ч.1 и ч.2 ст. 9.1 КоАП РФ	Средний	Легкая	5)	8	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.11.2020 № 471.						
214	Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Участков транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом, не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437.	Части 1, 2 статьи 9, статья 10 116-ФЗ; пункт 10 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437.	Административная ответственность, предусмотренная статьей 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	10	1, 2 квартал 2021 года
215	Допущена эксплуатация трубопроводов кислот без использования специальных желобов или коробов (коллекторов) с отводом утечек кислот и щелочей в безопасные места, над пешеходными проходами/проездами фронтов погрузки/выгрузки кислот и щелочей, в	Ст. 9 116-ФЗ, п.241 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и	Административная в соответствии с КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	5)	2	30.06.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	местах подъема на эстакаду налива слива серной кислоты.	атомному надзору от 07.12.2020 № 500.						
216	Не разработан перечень газоопасных работ на ОПО	Статья 9 116-ФЗ; пункт 13 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (Далее – ФНП 528), утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	5	2021
217	Не разработаны документы (стандарты, инструкции, положения, технологические карты), уточняющие и конкретизирующие требования организации и проведения ремонтных, газоопасных, огневых работ на ОПО	Статья 9 116-ФЗ; пункт 7 ФНП 528	ч.1 ст.9.1 КоАП	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	4	2021
218	Не ведется журнал учета газоопасных работ II группы, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ	Статья 9 116-ФЗ; пункт 19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований	3	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528				федерального законодательства		
219	На сливоналивных железнодорожных эстакадах, предназначенных для слива-налива нефти и светлых нефтепродуктов, не установлены датчики загазованности рабочей зоны. Тем самым не соблюдается требование, что слив и налив должен автоматически прекращаться при достижении загазованности воздушной среды выше 50 процентов объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР).	Ст. 9 116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529) (далее - ФНП № 529)	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	высокая	высокая	Иные основания	4	II квартал
220	На эстакадах для отгрузки нефтепродуктов в автоцистерны не установлены блокировки по прекращению операций слива-налива и сигнализация, оповещающая о запрете запуска	Ст. 9 116-ФЗ; ФНП №529	Административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	4	II квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	двигателей автомобилей при превышении концентрации паров нефтепродуктов более 20% объемных от НКПРП							
221	На сливоналивной железнодорожной эстакаде, предназначенной для слива светлых нефтепродуктов, отсутствуют датчики загазованности рабочей зоны.	пункты 1,2 Ст. 9 116-ФЗ; пункт 30 ФНП № 529	ч.1.ст.9.1	Высокая	Тяжкая	Отсутствие должного контроля со стороны лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО	3	I, III квартал 2021
222	Заземлители, токоотводы не подвергаются контролю, вскрытию и проверке на поражение их коррозией.	Ст. 9 116-ФЗ ФНП № 529	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	3	III квартал
223	Автомобильные наливные станции не оборудованы специальными устройствами (светофорами, шлагбаумами или другими средствами, ограничивающими несогласованное движение транспорта) для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автомобильных цистерн с	Ст. 9 116-ФЗ ФНП № 529	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	2	III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	опущенными в их горловины наливными устройствами.							
224	Пункты налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны не оборудованы специальными устройствами (светофорами, шлагбаумами или другими средствами, ограничивающими несогласованное движение транспорта) для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автомобильных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами	Статья 9 116-ФЗ пункт 50 ФНП № 529	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	3	2021
225	Железнодорожная сливоналивная эстакада не оборудована устройствами отвода в дренажную систему для сбора и отвода загрязненных нефтепродуктами атмосферных осадков, а также для смыва пролитых нефтепродуктов.	пункты 1,2 статьи 9, 116-ФЗ; - пункт 12 ФНП 529	ч.1.ст.9.1 КоАП РФ	средней тяжести	средней тяжести	Отсутствие должного контроля со стороны лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО	5	I, II квартал 2021
226	Откидные мостики на сливной железнодорожной	Статья 9 116-ФЗ, п. 6 ФНП «Правила промышленной	Ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	п.п.6 п.4.2.1.12 иные основания	2	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эстакаде, предназначенной для слива нефтепродуктов, находятся в неисправном состоянии, не обеспечивают безопасного соприкосновения с металлической поверхностью цистерн (деревянные прокладки отсутствуют или деформированы)	безопасности складов нефти и нефтепродуктов» от 15.12.2020 № 529						2021 года
227	На эстакадах для отгрузки нефтепродуктов в автоцистерны отсутствуют каплесборники для сбора остатков продукта, стекающих с наливной трубы при извлечении ее из цистерны	статья 9 116-ФЗ, ФНП № 529	Административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.1 КоАП РФ	низкая	легкая	Иные основания	2	II квартал 2021 года
228	Для выполнения операций по аварийному освобождению неисправных цистерн от нефтепродуктов не предусмотрены специальные места для их освобождения	Ст.9 116-ФЗ п. 11 ФНП № 529	Ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	п.п.6 п.4.2.1.12 иные основания	2	IV квартал 2021 года
229	При проведении ремонтных работ на сливной железнодорожной эстакаде допускается	Ст.9 116-ФЗ п. 263 ФНП № 529	Ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	п.п.6 п.4.2.1.12 иные основания	4	II квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	использование не искробезопасного инструмента (стальные арматура, ломы, трубы, топоры, гаечные ключи и т.д.)							
220	Сливоналивные эстакады, которые предназначены для проведения операций налива ЛВЖ насосами, не оборудованы средствами их дистанционного отключения	Ст. 9 116-ФЗ; пункт 134 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающ их производств» (далее – ФНП № 533), утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 533.	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	2	2021
231	Отсутствует либо нарушено антикоррозийное покрытие сооружений и элементов конструкций	статья 9 116-ФЗ; ФНП № 500; ФНП № 533	Административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	8	II квартал 2021 года
232	На предприятиях отсутствует локальный акт (внутренние правила, регламент, инструкция, положение или иной другой документ) определяющий	ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 9 116-ФЗ; ч.5. ст.6, ст.13, ч.1. ст.20, ч.2. ст. 21, ч.1 ст.22, ст.32 Федерального закона № 196-ФЗ «О	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	5)	5	30.06.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	порядок перемещения транспортных средств с опасными грузами по внутренним автодорогам предприятия и обязанности участников перевозки в области безопасности.	безопасности дорожного движения»; 443-ФЗ «Об организации дорожного движения…» ст.16; п.п.170-173 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности», утв. Приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 № 440; ДОПОГ п.п. 1.3.1.–1.3.2.3., Гл. 1.4., п.1.8.3. абз.3 подабз.9, гл.1.9., гл.1.10, гл. 7.2., гл. 7.5.						
233	Посторонние предметы находится внутри габаритов приближения строений,	Статьи 3, 9 116-ФЗ, пункт 5 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности	Административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.1 КоАП РФ	Низкая	Легкая	Иные основания	2	II квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		инфраструктуры железнодорожного транспорта», глава IV Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.						
234	Отсутствует заземление технических устройств и потребителей	Статьи 3, 9 № 116-ФЗ, пункт 2.7.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России.	Административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	2	II квартал 2021 года
Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса								
235	Допускается эксплуатация технических устройств, применяемых на ОПО, с истекшим сроком службы	Части 1 и 2 ст. 9 Закона № 116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (далее – ФНП 420)	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неэффективная работа производственного контроля	80	2021
236	Не вносятся изменения в сведениях характеризующие опасный производственный	Пункт 5 Статьи 2 №116-ФЗ	Административная в соответствии с КоАП РФ	Низкая	Легкая	Иные	53	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объект, при изменении состава ОПО.							
237	Допускается эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, с истекшим сроком службы	Части 1 и 2 ст. 9 часть 2 ст. 7 Закона № 116-ФЗ; ФНП 420	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неэффективная работа производственного контроля	66	2021
238	Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК, световая и звуковая сигнализация.	Части 1 и 2 ст. 9 Закона № 116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 (далее – ФНП 500)	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	50	2021
239	Допускается эксплуатация с невыполненными в полном объеме мероприятиями, указанными в заключениях ЭПБ	Части 1 и 2 ст. 9 Закона № 116-ФЗ, ФНП 420	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неэффективная работа производственного контроля	56	2021
240	Не обеспечено безопасное проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ	Части 1, 2 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 "Об	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Неэффективная работа производственного контроля	57	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"						
241	Не обеспечено проведение в полном объеме производственного контроля	часть 1 статья 11 Закона № 116-ФЗ	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	52	2021
242	Отсутствие технологических регламентов, проектной документации (документации)	Части 1, 2 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" (далее – ФНП)	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	Неэффективная работа производственного контроля	18	2021
243	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре) опасных производственных	часть 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; пункты 7, 14 и 27 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	95	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471; пункт 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371						
244	Не обеспечено проведение аттестации руководящего состава и инженерно-технических работников	части 1 и 2 статьи 9, статья 14.1 Закона № 116-ФЗ; подпункты а), б) п. 2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 1365	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Неэффективная работа производственного контроля	112	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	Отсутствие эксплуатационной документации (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации)	Части 1 и 2 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; ФНП 500	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Неэффективная работа производственного контроля	20	2021
246	Отсутствует перечень газоопасных работ, согласованного с аттестованной на ведение газоспасательных работ ПАСС (Ф), с которой заключен договор на обслуживание, не соблюдение требования о его ежегодном пересмотре и утверждении	Статья 9 116-ФЗ; Пункты 14-16 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных работ» (далее – ФНП 528) утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №528.	Административная в соответствии с КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные	13	2021
247	В целях приведения химически опасных производственных объектов (далее – ХОПО) в соответствие с требованиями Правил не проведено однократное комплексное обследование фактического состояния ХОПО.	Пункт 2. Статьи 9.Федерального закона от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. Приказом	Предупреждения юридическому лицу, должностным лицам предприятий, отнесенных к малому и среднему бизнесу; Административный штраф на должностное лицо по ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ.	средняя	Средней тяжести	иные	12	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростехнадзора от 07.12.2020 №500						
248	Несоответствие раздела «Безопасная эксплуатация производства» технологических регламентов установленным требованиям.	116-ФЗ ФНП 500	статья 9.1 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	иные	12	2021
249	Допущено применение контрольно-измерительных приборов с истекшим сроком поверки	Статья 9 116-ФЗ; Пункт 194 ФНП 500; Подпункт а) пункта 343 ФНП 536.	ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	иные	5	2021
250	Допущено применение металлорукавов при перекачивании ЛВЖ и ГЖ в место стационарных трубопроводов	п. 194 ФНП 533	ч.1 ст.9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	п.п. 6) иные основания	11	2021
251	Допущена эксплуатация ОПО с неисправной ручной системой сигнализации «Человек в камере» в холодильной камере	п.525 ФНП 500	ч.1 ст.9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	п.п. 6) иные основания	7	2021
Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа								
252	Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений	Организационные	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по степени риска)				
253	Несоблюдение сроков проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
2254	Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
255	Несоблюдение требований к порядку оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов, не предполагает всестороннюю оценку риска аварии и	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	связанной с нею угрозы.							
256	Не обеспечена безопасность ведения технологического процесса в соответствии с нормативными и техническими документами	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
257	Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов. Не обозначена опознавательными знаками трасса магистрального трубопровода	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления								
258	Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности							
259	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
260	Эксплуатация опасных производственных объектов без получения (переоформления) соответствующей лицензии	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
261	Неудовлетворительная организация производственного контроля за своевременным и качественным проведением комплекса мероприятий, включая	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификаци	Организационные и технические	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии			и нарушений по степени риска)				
262	Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидаций последствий аварий на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
263	Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
264	Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным	Организационные	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала	производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		(отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)				
265	Не обеспечено предоставление информации о технических устройствах, применяемых на опасном производственном объекте, в составе сведений, характеризующих объект, при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и в процессе эксплуатации	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
266	Применение на опасном производственном объекте технических устройств, не оборудованных автоматикой безопасности, предохранительными устройствами и технологическими защитами в соответствии с требованиями НТД в	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	области промышленной безопасности							
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности								
267	Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
268	Отсутствие актов приемки участков буровых работ и буровых установок в эксплуатацию	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
269	Не обеспечена полнота и достоверность сведений при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
271	Проведение реконструкции опасных производственных объектов с нарушениями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
272	Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
273	Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие	Организационные	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю	объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ		единых подходов к классификации нарушений по степени риска)				
274	Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
275	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
276	Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидаций последствий аварий	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов	Организационные	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на опасных производственных объектах	21.07.1997 № 116-ФЗ		к классификации нарушений по степени риска)				
277	Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
278	Отсутствуют разработанные изготовителем руководство (инструкция) по эксплуатации и технические паспорта	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения								
279	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов	Организационные и технические	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		№ 116-ФЗ		к классификации нарушений по степени риска)				
280	Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
281	Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
282	Отсутствие систем управления технологическими	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется	Организационные и технические	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	процессами и противоаварийной автоматической защиты; неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности	безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		возможным (отсутствие единых подходов к классификаци и нарушений по степени риска)				
283	Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляет ся возможным (отсутствие единых подходов к классификаци и нарушений по степени риска)	Организационн ые и технические	-		
284	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов; неудовлетворительное ведение и оформление	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляет ся возможным (отсутствие единых подходов к классификаци	Организационн ые	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования)			и нарушений по степени риска)				
285	Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
286	В сведения, характеризующие опасный производственный объект, не включены технические устройства, участвующие в технологическом процессе	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
287	Не разработан (отсутствует) журнал осмотра резервуаров, отражающий результаты их технического состояния	п. 2 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений	Организационные	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по степени риска)				
288	Не осуществляется контроль за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации	п. 1, п. 2 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности								
289	Нарушения и отступления от проектной, технологической и эксплуатационной документации	п.1 ст. 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	Статья 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Не соблюдение требований проектно-технической и эксплуатационной документации	9717	I кв. 2021
290	Обеспечение противоаварийной защиты, противопожарной защиты, пылегазового режима	п.1 ст. 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	Статья 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Не соблюдение требований к противоаварийной защите, противопожарной защите, пылегазовому режиму	4799	I кв. 2021
291	Неисправное состояние технических устройств, защит и блокировок	п.1 ст. 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	Статья 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Эксплуатация неисправного оборудования	4804	I кв. 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	Неисправное состояние электрооборудования	п.1 ст. 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	Статья 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Эксплуатация неисправного электрооборудования	3673	I кв. 2022

↑ в начало ↑

Оглавление:

Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ... 1

Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии ... 1

Часто встречающиеся нарушения в части атомных станций ... 1

Часто встречающиеся нарушения в части исследовательских ядерных установок ... 2

Часто встречающиеся нарушения в части осуществления государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии ... 3

Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах ... 3

Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла ... 4

Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты: ... 4

Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов ... 4

Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов ... 7

Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах ... 10

Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах ... 13

Федеральный государственный энергетический надзор, федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений ... 16

Часто встречающиеся нарушения в отношении генерирующих объектов, энергоустановок потребителей и объектов электросетевого хозяйства ... 16

Часто встречающиеся нарушения в отношении гидротехнических сооружений ... 37

Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) ... 38

Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора ... 38

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности ... 49

Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ ... 49

Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ ... 54

Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств ... 59

Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ ... 61

Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора и подъёмных сооружениях 62
Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса 65
Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья 69
Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ 81
Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса 93
Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа 98
Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления 100
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности 104
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения 107
Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности 111

↑ в начало ↑[1]

[1] Текст этого документа взят из открытых источников и актуален на момент формирования 08.02.2023.

Мы стараемся поддерживать все документы нашей библиотеки по промышленной безопасности в актуальном состоянии, но, в связи с занятостью основной работой, гарантировать не можем, поэтому этот документ на сегодняшнюю дату может быть изменен или уже отменен. Уточняйте в официальных изданиях.

Для удобного чтения текст документа отформатирован программой FURDUS (расставлены корректно страницы без разрыва таблиц, рисунков, висячих заголовков, обработаны сноски, много других улучшений).
Термины документа найдены и размечены по тексту также с помощью программы FURDUS. Дополнительно добавлены предметный указатель и оглавление, которые уже не относятся к официальному тексту документа.

О возможных неточностях и обнаруженных ошибках просьба сообщать на почту admin@furdus.ru с указанием документа "ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ Н..."
Наша организация и администрация сайта не несут ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием Вами этого текста.

30 лет ТК

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ТЕХКРАНЭНЕРГО

Организация оказывает комплексы работ:	
Промышленная безопасность **Экспертные услуги**	• **Экспертиза промышленной безопасности** технических устройств, зданий и сооружений, документации на опасных производственных объектах (ОПО) • Обследование строительных конструкций, зданий, сооружений. • Разработка **планов мероприятий (ПЛА, ПМЛА), ПЛАРН,** технологических регламентов, паспортов тех. устройств, техническое освидетельствование.
Промышленная безопасность **Консультационные услуги**	• **Промышленный аудит предприятий -** обследование предприятий на соответствие требованиям промышленной безопасности. • **Идентификация и классификация ОПО** по четырем классам опасности, сопровождение в Ростехнадзоре. • **Помощь при лицензировании деятельности на эксплуатацию ОПО.**
Электро-безопасность	• **Электромонтажные**, электроремонтные работы. • Испытания и **измерения электроустановок** потребителей. • Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание **приборов безопасности на подъемных сооружениях.** • **Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала на группу по электробезопасности.** **Предаттестационная подготовка руководителей (заместителей) по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики.**
Экологическая безопасность	• Разработка проектов **ПДВ, ПДС,** обоснование деятельности по обращению с отходами. • Разработка **проектов санитарно-защитной зоны** предприятия (СЗЗ). • Лабораторные исследования, отбор и первичная обработка проб.
Проектирование	• **Проектирование новых производств.** • **Инженерные изыскания** (обследование, оценка состояния). • Разработка **проектов реконструкции, технического перевооружения**, консервации, ликвидации ОПО.
Оценка соответствия	• **Сертификация продукции** на соответствие регламентам: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 011/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. • **Оценка соответствия лифтов** (декларация, полное и периодическое техническое освидетельствование). • **Специальная оценка условий** труда (рабочих мест), ОПР.
Обучение, аттестация	• Профессиональное обучение (более 150 рабочих профессий). Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности. Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность. • Аттестация лабораторий и спец-тов **неразрушающего контроля (ЛНК)**

Телеграм @techkranenergo

Наш сайт: krantest.ru **Почта: po@tke.ru**

Телефоны: (4922) 33-15-50, +7 (910) 174-84-80

Кузнецов Максим Борисович

08.02.2023